

PRÜFUNGSZEUGNIS

ST-26-05-19-01

Produkt: Siegel für Sichtspachtelböden/Mineral Sealer

Auftraggeber: Dr. Schutz GmbH, Steinbrinksweg 30, 31840 Hessisch Oldendorf

Auftrag: Bestimmung der Fleckenunempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit auf einem elastischen Bodenbelag mit beigem Farbton – Prüfung gemäß DIN EN ISO 26987 und Bestimmung des Verhaltens bei chemischer Beanspruchung in Anlehnung an DIN EN 12720 / DIN 68861-1

Prüfbericht: 2726194_A1

Prüfergebnisse:

Eigenschaft	Beanspruchungsgruppe in Anlehnung, mit geringen Abweichungen an DIN 68861-1:2011-01
Verhalten bei chemischer Beanspruchung in Anlehnung an DIN EN 12720:2014-02 / DIN 68861-1:2011-01	1 B

Kennziffer gemäß DIN EN ISO 26987:2012-04 für die geprüften Substanzen:					
Desinfektionsmittel	Testbenzin	Ammoniaklösung	Ethylalkohol	Zitronensäure	Jodlösung
0	0	0	0	0	1

Dresden, 19.05.2026

Adrian Kretsch

Leiter des Prüflaboratoriums



S.V. Rausch

verantwortlicher Bearbeiter