

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-19-08-12-02

- Produkte:** Elastischer Bodenbelag „PVC beschichtet mit UV PU Siegel“
- Auftraggeber:** Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
31840 Hessisch Oldendorf
- Auftrag:** Bestimmung der Farblässigkeit gegenüber Speichel- und Schweißsimulanz
- Prüfmethodik:** Bestimmung der Farblässigkeit gegenüber Speichel- und Schweißsimulanz gemäß DIN 53160:2010, Teil 1 und Teil 2
- Prüfbericht:** 2719311
- Prüfergebnisse:** Bei der Prüfung zur Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen gegenüber Speichel- und Schweißsimulanz gemäß DIN 53160:2010, Teil 1 „Prüfung mit Speichelsimulanz“ und Teil 2 „Prüfung mit Schweißsimulanz“, wurden bei der geprüften Beschichtung „UV PU Siegel“ keine erkennbaren Farbänderungen festgestellt.

Dresden, 12.08.2019



Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter