


# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

**CT-18-01-22-01**

- Produkt:** Decklack PU NEO
- Firma:** Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30  
31840 Hessisch Oldendorf
- Auftrag:** Bestimmung und Bewertung der VOC- und Formaldehydemission  
gemäß LEED v4 (LEED v4 for BUILDING DESIGN AND  
CONSTRUCTION, April 5, 2016)
- Prüfmethodik:** Prüfkammermethode und Analytik nach DIN EN ISO 16000 Teile 3, 6,  
und 9 sowie CEN/TS 16516
- Prüfbericht:** 2517464/3/A1 vom 22.01.2018
- Prüfergebnis:** Das Produkt PU NEO erfüllt die Anforderungen hinsichtlich VOC-  
und Formaldehydemissionen gemäß LEED v4.

Dresden, 22.01.2018

  
Leiter des Prüflaboratoriums





verantwortlicher Bearbeiter