

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-17-12-13-01

- Produkt:** Elastischer Bodenbelag „Vinyl beschichtet mit PU NEO (2K-Wasserlack)“
- Auftraggeber:** Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30  
31840 Hessisch Oldendorf
- Auftrag:** Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Stuhlrollenbeanspruchung  
gemäß EN 425:2002
- Prüfbericht:** 2717547
- Prüfergebnisse:** Die Beständigkeit gegenüber Stuhlrollenbeanspruchung gemäß EN 425:2002  
wird von dem geprüften elastischen Bodenbelag „Vinyl beschichtet  
mit PU NEO (2K-Wasserlack)“ erfüllt.  
Nach 25.000 Umdrehungen sind keine sichtbaren Schäden erkennbar.

Dresden, 13.12.2017

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter