

# P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-17-12-13-03

- Produkt:** Elastischer Bodenbelag „Vinyl beschichtet mit PU NEO (2K-Wasserlack)“
- Auftraggeber:** Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30  
31840 Hessisch Oldendorf
- Auftrag:** Bestimmung des Verhaltens bei chemischer Beanspruchung gemäß  
DIN 68861-1:2011 bzw. DIN EN 12720:2014, Beanspruchungsgruppe 1B
- Prüfbericht:** 2717547
- Prüfergebnisse:** Der geprüfte elastische Bodenbelag „Vinyl beschichtet mit PU NEO  
(2K-Wasserlack)“ erfüllt die Anforderungen an die Beanspruchungsgruppe (BK)  
1B gemäß DIN 68861-1:2011 außer für die Prüfmittel Kaffee und Senf.

Dresden, 13.12.2017

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter