

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-19-08-12-03

- Produkt:** Elastischer Bodenbelag „PVC beschichtet mit UV PU Siegel “
- Auftraggeber:** Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
31840 Hessisch Oldendorf
- Auftrag:** Bestimmung des Verhaltens bei chemischer Beanspruchung gemäß
DIN 68861-1:2011 bzw. DIN EN 12720:2014, Beanspruchungsgruppe 1B
- Prüfbericht:** 2719311
- Prüfergebnisse:** Der geprüfte elastische Bodenbelag „PVC beschichtet mit UV PU Siegel“
erfüllt die Anforderungen an die Beanspruchungsgruppe (BK)
1B gemäß DIN 68861-1:2011 außer für die Prüfmittel Senf und Zwiebel.

Dresden, 12.08.2019

R. Gromber

Leiter des Prüflaboratoriums



S. V. ...

verantwortlicher Bearbeiter