

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-19-08-12-01

- Produkt:** Elastischer Bodenbelag „Linoleum beschichtet mit UV PU Siegel“
- Auftraggeber:** Dr. Schutz GmbH
Steinbrinksweg 30
31840 Hessisch Oldendorf
- Auftrag:** Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Stuhlrollenbeanspruchung
gemäß EN 425:2002
- Prüfbericht:** 2719311
- Prüfergebnisse:** Bei einer Stuhlrollenbeanspruchung gemäß EN 425:2002
des geprüften elastischen Bodenbelages „Linoleum beschichtet mit UV PU Siegel“
waren nach 25.000 Umdrehungen keine sichtbaren Schäden erkennbar.

Dresden, 12.08.2019

P. Emmerich

Leiter des Prüflaboratoriums



S. V. Auer

verantwortlicher Bearbeiter